

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.), a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, br. 116/11.) i članka 51. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2158/88-01/1-19-06, od 14. studenoga 2019. godine), Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek na 18. sjednici održanoj 1. lipnja 2022. godine donijelo je

**PRAVILNIK
O ZAŠTITI OD POŽARA
CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK**

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o zaštiti od požara Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (u dalnjem tekstu: Pravilnik) razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara (u dalnjem tekstu: Zakon), propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.

(2) Radni i pomoći prostori Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (u dalnjem tekstu: Centar) razvrstavaju se u IV kategoriju ugroženosti od požara sukladno rješenju broj 511-07-20-UP/I-1279/2-08 BZ od 20. rujna 2008. godine, Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave osječko-baranjske.

(3) Pravilnikom o zaštiti od požara utvrđuju se mjere zaštite od požara na građevinama i prostorima koji se nalaze na lokaciji u Osijeku, Tadije Smičiklase 2.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednakom na muški i ženski rod.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara
- ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara
- broj, naziv radnog mesta i stručna spremna osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornošćima u provedbi mjera zaštite od požara
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole
- način upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba te vođenje evidencije o tome

- način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome
- način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome
- službe i osobe zadužene za održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara u ispravnom stanju s opisom zaduženja
- službe i osobe zadužene za održavanje sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa u ispravnom stanju te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose
- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara
- druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Pravilnika su i sljedeći prilozi:

- | | |
|------------|--|
| PRILOG I | - Rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara |
| PRILOG II | - Raspored vatrogasnih aparata |
| PRILOG III | - Plan i program održavanja redovitih pregleda vatrogasnih aparata |
| PRILOG IV | - Drugi provedbeni planovi zaštite od požara (Plan evakuacije). |

Članak 4.

(1) Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava.

(2) Isprave iz stavka 1. ovog članka pohranjuju se i čuvaju u arhivi.

Članak 5.

(1) Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i u prostoru Centra, kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina, pogona i drugih sredstava rada i uređaja za dojavu i gašenje požara.

(2) Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, propagandne naravi utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 6.

(1) Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

(2) Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze u Centru radi privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

(3) Radnici drugih poduzeća koji obavljaju određene radove za Centar u prostorijama i prostorima Centra dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

II. USTROJSTVO I NAČIN SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 7.

Za poslove zaštite od požara u Centru zadužena je osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Članak 8.

Poslove osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara može obavljati osoba koja ima najmanje zvanje vatrogasac ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju te položen stručni ispit.

Članak 9.

Posebne obveze osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara su:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi ili ne primjenjuje mjere zaštite od požara
- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara s ravnateljem dogоворити отicanje opasnosti односно nedostataka или, ako se to ne može, dogоворити се о privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje
- izvijestiti ravnatelja o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara
- voditi brigu o potrebi postavljanja odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima, kao i o njihovoј ispravnosti, redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima
- voditi brigu o sposobljavanju radnika iz zaštite od požara
- voditi brigu o potrebi postavljanja znakova sigurnosti (zabranu, upozorenja, obveza i informacija) u prostorima Centra i njihovoј ispravnosti i uočljivosti.

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 10.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima, kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima razvrstanim u IV kategoriju ugroženosti primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih, te ugradnju uređaja i opreme u njima
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih, ventilacijskih, toplinskih, kanalizacijskih, za transport tekućina i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara
- skladištenje i čuvanje zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari u za to izgrađenim građevinama ili predviđenim prostorima
- postavljanje upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zavarivanju i sl.)
- održavanje čistoće u građevinama i njihovim dijelovima, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari na za to određena mesta
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje, kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti
- opskrbljenošć građevina i građevinskih dijelova hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara.

Članak 11.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), a ostale mjere zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju posebne mjere zaštite od požara.

1. Osnovne mjere zaštite od požara

Članak 12.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na plinskim i električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama, te mjere zaštite od požara na instalacijama ventilacije i grijanja i dr.

1.1. Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 13.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita radnika i osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima

- sprečavanje širenja požara - lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova)
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 14.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 15.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenje građevinskih radova po dokumentaciji za koju je dana suglasnost.

1.1.1. Vatrogasni pristupi

Članak 16.

- (1) Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radius, nosivost i dr.) omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila s opremom dođu do ugroženih građevina radi spašavanja ljudi i gašenja požara.
- (2) Vatrogasni pristupi izvode se tako da omogućavaju kretanje vatrogasnih vozila vožnjom unaprijed i da podnose osovinski pritisak od 100 kN.
- (3) Vatrogasni pristupi moraju biti:
 - vidljivo označeni sukladno hrvatskim normama
 - stalno prohodni u svojoj punoj širini.
- (4) Vatrogasni pristupi projektiraju se i izvode prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“, br. 35/94., 55/94. i 142/03.)

1.1.2. Izlazi i izlazni putovi

Članak 17.

- (1) Cjelokupan prostor na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.
- (2) Nagazna površina na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakva mehanička oštećenja, napuknuća te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina.
- (3) Podne obloge, tepisi, tepisoni, kao i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i dobro pričvršćeni na podlogu. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti zamijeniti.

Članak 18.

- (1) Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću.
- (2) Osjetljivenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

(3) Plan evakuacije i spašavanja radnika i ostalih osoba određeno je člankom 55. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.).

Članak 19.

- (1) Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da vode nezavisno na otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.
- (2) Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 50 m u prizemnim i 30 m u katnim objektima.
- (3) Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se mogu otvarati u namjeravanom smjeru evakuacije.
- (4) Rukohvati i ograde na stubištu moraju biti stabilno pričvršćeni za konstrukciju građevine.

1.1.3. Otvori u zidovima

Članak 20.

- (1) Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati.
- (2) Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaska (evakuacije), a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti.
- (3) Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Članak 21.

- (1) Prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako otvarati i zatvarati s poda (ventus ili sličnim uređajima).
- (2) Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

1.1.4. Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 22.

- (1) Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju od nadležne inspekcije kada se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove građevine za koju treba odgovarajući upravni akt o dozvoli građenja ili suglasnosti osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara za ostale slučajeve.
- (2) Oštećenje na zidovima (pukotine, otpadanje) potrebno je popraviti. Popravak je potrebno izvršiti materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji.
- (3) U blizini zidova ili pregrada od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topline.

Članak 23.

- (1) Ukupna otpornost građevine i požarna otpornost pojedinih građevinskih konstrukcija utvrđuje se hrvatskim normama.
- (2) Požarni zidovi namijenjeni su sprječavanju širenja požara iz jedne prostorije u drugu.

- (3) Požarni zidovi se izgrađuju od negorivog materijala i moraju imati određeni stupanj vatrootpornosti. Otvori u požarnim zidovima smanjuju njihovu vatrootpornost.
- (4) Zaštitne obloge požarnih zidova trebaju cijelom površinom prekrivati zid, ne smiju imati oštećenja, pukotine i odvajati se od zida.
- (5) U požarnim zidovima ne smiju se ostavljati nezaštićeni naknadno probijeni otvor. Ako se kroz njih provodi instalacija ili sl., otvor treba zatvoriti odgovarajućim vatrootpornim materijalom.
- (6) U požarnim zidovima ne smiju se naknadno činiti oslabljenja kako im se ne bi mjestimično smanjila otpornost na požar (smanjenje debljine zida).

Članak 24.

- (1) Zaštitni premazi trebaju se obnoviti ako su se počeli ljuštiti ili otpadati.
- (2) Premazi se ne smiju stavlјati na stare premaze, već se površina mora prije očistiti.
- (3) Pregled zidova i stupova mora se obavljati barem jedanput u godini, pregled požarnih zidova svakih šest mjeseci, a mjesta prolaza instalacija kroz požarne zidove svaka tri mjeseca.

Članak 25.

- (1) Za drvene međukatne konstrukcije sa zaštitnom oblogom i premazom protiv gorenja potrebno je kontrolirati stanje obloge. Takva obloga ne smije se djelomično uklanjati radi ovješenja uređaja, rasvjetnih tijela i sl., kao i radi provođenja instalacija.
- (2) Kod međukatnih konstrukcija koje imaju veću otpornost na požar (namjena im je sprečavanje širenja požara po vertikali) ne smiju se ostavljati nezaštićeni otvor. U takvom slučaju svi se međuprostori moraju brtvti odgovarajućim vatrootpornim materijalom.
- (3) Na stropove evakuacijskih putova ne smiju se postavljati dekoracije i gorive obloge ili izrađivati spušteni stropovi s gorivim oblogama.
- (4) Zaštitne obloge i premazi moraju cijelom površinom prekrivati strop, ne smiju imati oštećenja, pukotine i biti odvijeni od stropne površine.
- (5) Sve stropove, odnosno međukatne konstrukcije treba pregledavati jedanput godišnje, a obloge kod stropova međukatnih konstrukcija, čija je svrha sprečavanje širenje požara po vertikali, svakih šest mjeseci.

Članak 26.

- (1) Svi podovi, bez obzira na kakvu su međukatnu konstrukciju postavljeni, ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje. Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni vatrootpornim materijalom.
- (2) Pregled podova obavlja se jedanput godišnje, a poklopci otvora i eventualnih otvora svakih šest mjeseci.

1.1.5. Pokrovi i krovista

Članak 27.

Pri izgradnji ili rekonstrukciji krovišta mora se provoditi sljedeće:

- krovišta u pravilu trebaju biti puna, izvedena od negorivog materijala

- gorive materijale na krovištu potrebno je koristiti u minimalnim količinama
- krovište mora pratiti požarni sektor tako da se njime ne može proširiti požar iz jednog sektora u drugi, a radi toga se treba, na granici požarnih sektora, izvesti produžetke požarnih zidova iznad krovišta ili s obje strane granice sektora izvesti potpuno negoriv dio krovišta
- konstrukcija krovišta mora imati optimalnu otpornost protiv požara, najmanje 30 minuta, što se kod neotpornih konstrukcija postiže protupožarnim premazima.

Članak 28.

- (1) Krovni pokrivači moraju biti neoštećeni (bez mehaničkih oštećenja).
- (2) Ako je krovište izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.
- (3) U prostoru tavana ne smiju se ostavljati niti držati nikakvi gorivi materijali niti predmeti koji mogu uzrokovati požar.
- (4) Na sve dijelove ravnih krovišta mora biti omogućen pristup barem jednim metalnim penjalicama.

1.1.6. Dimnjaci

Članak 29.

- (1) Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez mogućnosti propuštanja dima.
- (2) Vratašca se stavljuju u pravilu u podrumu i na tavanu. Pristup do vratašaca mora uvijek biti slobodan.
- (3) Zidovi zidanih dimnjaka u tavanskim prostorijama ili potkrovju i iznad njega moraju biti bez oštećenja (pukotina).
- (4) Pregled tavanskih prostora te dimnjaka treba obaviti prije početka loženja i nakon završetka sezone loženja.

1.1.7. Prometnice i prilazi

Članak 30.

- (1) Pristupne ceste i požarni putovi moraju se stalno održavati u pogledu sposobnosti za promet vozila tako da:
 - se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi dok nije osiguran drugi pristup do građevina
 - nisu zakrčeni vozilima
 - su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.
- (2) Potrebno je osigurati da je na prostoru oko građevina omogućen pristup nadzemnim ili podzemnim hidrantima.

Članak 31.

U cilju spričavanja širenja i prenošenja požara s jedne građevine na drugu te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara mora se osigurati slobodan prostor oko njih. Na tom prostoru ne smiju se skladištiti ili privremeno odlagati različiti predmeti ili uređaji, parkirati i sl.

1.2. Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 32.

U glavnom razvodnom ormaru, kao i u ostalim razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 33.

Za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe (požar i sl.) na odgovarajućim mjestima izvode se električne sklopke.

Članak 34.

- (1) Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače, kao i postavljati provizorne električne instalacije.
- (2) Toplivi osigurači i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijavati.
- (3) Kraj svakog osigurača i sklopke moraju se postaviti oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač i sklopka.
- (4) Izmjenu električnih osigurača ili druge poslove na električnim instalacijama i uređajima mogu obavljati samo zaduženi i ovlašteni električari.
- (5) Zamjena osigurača mora se obavljati samo originalnim ulošcima.
- (6) Ispitivanje električne instalacije vrši se u rokovima sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije („Narodne novine“, br. 5/10.), a nađene nedostatke treba odmah ukloniti.

Članak 35.

- (1) Razvodni ormari moraju se izvesti tako da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su postavljeni.
- (2) Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.
- (3) Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da pri isključenju električne energije ostanu uključena trošila za nužnu rasvjetu i napajanje uređaja za komunikacije (telefoni). Prilikom nestanka napona iz mreže ta se trošila trebaju automatski napajati iz pomoćnog izvora.

Članak 36.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Članak 37.

- (1) O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan izdati pisani nalog iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što se treba učiniti da se ukloni nedostatak gledje zaštite od požara.
- (2) Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno propisanim normama i odredbama propisa za određene elektro uređaje i instalacije.

Članak 38.

Za provedbu i kontrolu navedenih mjera odgovorna je osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

1.3. Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama

Članak 39.

- (1) Na građevinama trebaju biti postavljene gromobranske instalacije sukladno tehničkim propisima o gromobranima.
- (2) Gromobraska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.
- (3) O gromobranskoj instalaciji mora postojati tehnička dokumentacija.

Članak 40.

- (1) Pregled gromobranksih instalacija tijekom uporabe mora se obavljati:
 - nakon svakog popravka
 - nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju
 - u redovitim periodičkim razmacima ovisno o vrsti građevine ili njenog građevinskog dijela.
- (2) O svakom pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose vrijednosti koje su utvrđene pregledom i mjeranjem i iz njega mora biti razvidno je li instalacija ispravna i koje je popravke potrebno obaviti.
- (3) Ispitivanje gromobranske instalacije vrši se u rokovima sukladno Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („Narodne novine“, br. 87/08. i 33/10.), a nađene nedostatke treba odmah ukloniti.

Članak 41.

Za provedbu i kontrolu navedenih mjera odgovorna je osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

1.4. Mjere zaštite od požara na plinskim instalacijama i trošilima

Članak 42.

- (1) Držanje i uporaba boca s propan-butan plinom (UNP) dopušteno je sukladno Pravilniku o ukapljenom naftnom plinu („Narodne novine“, br. 117/07.).
- (2) Boca se na potrošač priključuje preko regulatora tlaka i gumenog crijeva.
- (3) Čelična boca za plin, ventil boce, matica regulatora, brtva, regulator, gumeni crijevo i potrošač koriste se samo ako su ispravni.
- (4) Pristup do ventila za isključenje plinske instalacije mora uvijek biti slobodan i pristupačan.

Članak 43.

Prilikom svake izmjene boca s plinom mora se izvršiti kontrola nepropusnosti na svim spojevima rastvorom sapunice.

Članak 44.

(1) Ispitivanje plinskih instalacija mora se obaviti u roku i na način određen propisima i uputama proizvođača.

(2) Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija obavlja se prema članku 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“, br. 108/95. i 56/10.).

Članak 45.

(1) Na svakom ogranku plinske mreže za dijelove ili cijelokupne građevine mora postojati, na vanjskoj strani građevine, zaporni ventil za isključenje plina u slučaju kvara ili požara.

(2) Ispred svakog plinskog trošila pored zapornog organa na trošilu mora postojati poseban ventil za odvajanje plinskog trošila s razvodne plinske mreže u slučaju potrebe (popravak, isključivanje trošila na kraće ili duže vrijeme i sl.).

Članak 46.

(1) Pristup do ventila za isključenje plinske instalacije mora uvijek biti slobodan i pristupačan.

(2) Plinska instalacija mora biti zaštićena od korozije, prekomjernog zagrijavanja i svih drugih kemijskih i mehaničkih oštećenja.

Članak 47.

(1) Svaki uočeni kvar na razvodnoj mreži, kontrolnim instrumentima, zapornim i regulacijskim armaturama, sigurnosnim elementima, trošilima i dr., rukovatelj trošila i svaka druga osoba koja uoči kvar mora odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju i obustaviti rad s trošilom.

(2) Održavanje i nadziranje ispravnosti može se povjeriti samo sposobljenim osobama tvrtke ili ovlaštenim tvrtkama.

Članak 48.

Za provedbu i kontrolu navedenih mjera odgovorna je osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

1.5. Mjere zaštite od požara u administrativnim i drugim pomoćnim prostorijama

Članak 49.

U uredskim i drugim pomoćnim prostorijama moraju se primjenjivati sljedeće mjere zaštite od požara:

- zagrijavanje uredskih i pomoćnih prostorija mora se provoditi isključivo radnjatorima centralnog grijanja ili priznatim uređajima i aparatima za zagrijavanje prostorija prema potrebi
- hodnik se mora održavati slobodan i nezakrčen da bi u svakom trenutku prolaz ljudi bio slobodan
- čišćenje podova ili drugih predmeta ne smije se vršiti s lakozapaljivim tekućinama, nego samo s prikladnim nezapaljivim preparatom
- unošenje lakozapaljivih tekućina u uredske i druge pomoćne prostorije je zabranjeno
- onemogućavanje upotrebe bilo kakvih električnih rešoa i peći s otvorenim spiralama
- ne smiju se odbacivati gorući i tinjajući otpaci ili žigice u košare za papir, kao i iza stolova, ormara i drugih upaljivih predmeta.

Članak 50.

Nakon završenog rada u uredskim i pomoćnim prostorijama čistačica ili druga osoba koja zadnja iz njih izlazi mora provoditi sljedeće mjere zaštite od požara:

- otpadni papir i smeće odnijeti iz prostorije na određeno mjesto pa u tu svrhu čistačice moraju imati limene posude s poklopcem na raspolaganju
- isključiti električnu struju u prostorijama pomoću prekidača za osvjetljenje, priključaka za električna trošila kao što su računala, osim posebno označenih stalno uključenih trošila
- zatvoriti glavna ulazna vrata ili vrata na hodniku.

2. Ostale mjere zaštite od požara

Članak 51.

(1) Pušenje je dozvoljeno samo u prostoriji koja je označena oznakom "Mjesto za pušenje" (prema odluci ravnatelja) sukladno Zakonu o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.) i Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, br. 45/17. i 114/18.).

(2) Zabranjeno je pušenje na radnim sastancima.

(3) Zabranjeno je pušenje na mjestu rada.

(4) Zabranjeno je odbacivati opuške ili šibice osim u pepeljare i sl.

Članak 52.

(1) Zapaljive tekućine ne smiju se bacati ili ispuštati u odvodnu kanalizacijsku mrežu.

(2) Lakozapaljive tekućine ne smiju se upotrebljavati za odmašćivanje, pranje i čišćenje predmeta.

Članak 53.

Rad s otvorenim plamenom (aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje) može se obavljati u prostorijama građevine ili drugim prostorima tek nakon pisanog odobrenja i naređenih mjera koje se moraju poduzeti prije toga.

Članak 54.

Prilikom izgradnje građevina, rekonstrukcije građevina, nabavke novih materijala, uređaja, aparata, instalacija i sl. mora se voditi računa da se dobiju odgovarajuća odobrenja, dozvole i suglasnosti nadležne inspekcije.

Članak 55.

Uporaba izgrađene ili rekonstruirane građevine, nabavljenog uređaja ili postrojenja i instalacija, može se dozvoliti samo ako su prethodno pribavljena službena odobrenja od nadležnih organa (uporabna dozvola).

Članak 56.

Prilikom nabavke strojeva i uređaja za rad mora se obvezno pribaviti tehnička dokumentacija, atesti, garancije, uputstva i dr. Atesti, tehnička dokumentacija, garancije i dr. moraju se čuvati na određenom mjestu s drugom dokumentacijom kao trajni dokumenti.

Članak 57.

- (1) Za sve izvedene instalacije (vodovod i kanalizacija, hidrantska mreža, plinske instalacije, sve električne instalacije, gromobrani i dr.) u adaptiranim, rekonstruiranim i novo izgrađenim građevinama moraju se pribaviti dokumenti o njihovoj ispravnosti (atesti, zapisnici, izvještaji, protokoli o ispitivanju i sl.), a u skladu sa svim propisanim pravilima za pojedine instalacije.
- (2) Navedena dokumentacija mora se čuvati na jednom mjestu s ostalom dokumentacijom građevine kao trajni dokumenti.

IV. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

1. Obveze osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

Članak 58.

- (1) Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara je osnovni organizator i nositelj cijelokupnih poslova iz područja zaštite od požara na svim građevinama, građevinskim dijelovima, prostoru Centra i svim radnim mjestima.
- (2) Radi unapređivanja zaštite od požara i povećanja sigurnosti imovine u Centru, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara savjetuje ravnatelja glede potrebnih finansijskih ulaganja u cilju provedbe mjera zaštite od požara propisanih zakonom, podzakonskim aktima i prihvaćenim pravilima tehničke prakse.
- (3) Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara sudjeluje u programu osposobljavanja i obuke radnika za rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara, organizira osposobljavanje i obuku te vodi evidenciju o tome.

Članak 59.

- (1) Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara i eksplozija neposredno priopćava rezultate ravnatelju i unosi ih u redovna izvješća.
- (2) Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara surađuje s drugim poduzećima, znanstvenim institucijama, profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama i nadležnim inspekcijama radi unapređivanja zaštite od požara u Centru.

Članak 60.

(1) Kad osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrdi da pojedini prostor, dio građevine ili građevina ne zadovoljava sigurnosne uvjete za daljnji rad glede zaštite od požara dužna je o tome pismeno izvijestiti ravnatelja.

(2) Svaki radnik dužan je odmah prijaviti osobi zaduženoj za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost ili nastanak požara.

Članak 61.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i uputama, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara ima pravo:

- udaljiti radnika s radnog mjeseta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine (unosi otvorenu vatu u požarno ili eksplozivno ugrožen prostor, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i sl.) te o tom izvijestiti ravnatelja
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje radnika i osoba
- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti ravnatelju.

Članak 62.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavlja sljedeće poslove u smislu unutarnje kontrole:

- kontrolira provedbu internih pravilnika i općih akata te uputa za siguran rad (zaštita od požara)
- kontrolira kretanje, zadržavanje i rad pojedinaca i vanjskih izvođača radova te izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad u ugroženim prostorima
- kontrolira izvršene rekonstrukcije ili adaptacije u građevinama glede provođenja mjera zaštite od požara
- sudjeluje u kupovini i razmještaju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara koja se nabavlja za Centar
- kontrolira provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima
- prati primjenu propisa i normi iz područja zaštite od požara te sudjeluje u izradi novih ili predlaganju promjena postojećih
- surađuje u izradi akata, uputa, projekata iz područja zaštite od požara
- vodi brigu o servisiranju i ispitivanju uređaja i sredstava za gašenje požara
- čuva propisanu tehničku i drugu dokumentaciju te vodi propisane evidencije.

2. Obveze ravnatelja

Članak 63.

(1) Ravnatelj je obvezan osigurati provođenje mjera zaštite od požara, posebno u svrhu odobravanja novčanih sredstava za zaštitu od požara u okviru godišnjeg plana rada za tekuće

održavanje, dok je za veće investicije (rekonstrukcije, dogradnju i izgradnju) u svrhu odobravanja novčanih sredstava za zaštitu od požara odgovorno nadležno ministarstvo.

(2) Ravnatelj je obvezan osigurati sredstva i opremu za zaštitu od požara i novčana sredstva za provođenje propisanih i zapovjednih mjera zaštite od požara.

(3) Prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje ravnatelj je obvezan razmotriti stanje zaštite od požara u Centru.

3. Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 64.

Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena stalno pratiti rad, funkcioniranje i ispravnost strojeva, uređaja, instalacija i drugih sredstava u radnom prostoru i svaki kvar ili neispravnost koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara odmah prijaviti osobi zaduženoj za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- držati se oznaka, upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru Centra
- pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otrovne i sl.) sprječiti njihovo proljevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama
- brinuti se da na svom radnom mjestu pristup bude slobodan i moguć kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na građevinama i njihovim dijelovima u Centru
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara te prema oznakama sigurnosti ovješenim i nalijepljenim u prostorima Centra.

4. Odgovornost zbog nepoštovanja propisanih i naređenih mjera zaštite od požara

Članak 65.

Za neosiguravanje novčanih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih, te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije odgovoran je ravnatelj.

Članak 66.

(1) Ravnatelj i osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara čine lakšu povredu radne obveze iz zaštite od požara i eksplozija u slučajevima neizvršavanja obveza koje su propisane za sve radnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz područja zaštite od požara pa zbog toga može nastati ili je nastala manja materijalna šteta na imovini.

(2) Ravnatelj i osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara čine težu povredu obveza iz zaštite od požara u slučajevima neizvršavanja obveza iz zaštite od požara koje su propisane za sve radnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz zaštite od požara pa je zbog toga nastupila veća materijalna šteta za imovinu i lakše ili teže tjelesne ozljede djelatnika.

Članak 67.

Lakše povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovati u gašenju požara i sprečavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara
- nemarno ili nesavjesno obavljati obveze u svezi sa zaštitom od požara ako nije izazvan požar ili eksplozija ili je nastala manja materijalna šteta
- ne prijaviti osobi zaduženoj za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije
- ponašati se nemarno ili nesavjesno prema opremi i sredstvima za gašenje požara
- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju kada se to zahtijeva iz preventivnih razloga zaštite od požara
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 68.

Teže povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovati u gašenju požara i sprječavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika i/ili imovinu
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakše posljedice po radnike i/ili imovinu
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu
- neopravданo odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje je donijela osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, a zbog čega je došlo do požara i eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika i/ili imovinu
- ne prijaviti osobi zaduženoj za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu
- ne držati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara sukladno ovom Pravilniku ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu
- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili, u slučaju spašavanja imovine, nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu.

Članak 69.

Zbog povreda radne obveze iz zaštite od požara provodi se stegovni postupak.

V. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA I UPOZNAVANJE S OPASNOSTIMA NA RADNOM MJESTU

1. Osposobljavanje radnika

Članak 70.

Svi radnici Centra moraju biti osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanje radnika, ostalih osoba i imovine ugroženih požarom sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“, br. 61/94.).

Članak 71.

- (1) Svaki radnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno osam školskih sati na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“, br. 61/94.).
- (2) Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Članak 72.

- (1) Radnicima koji uspješno polože teorijski i praktični dio osnovnog programa osposobljavanja iz prethodnog članka ovoga Pravilnika izdaje se uvjerenje o osposobljenosti čiji je oblik i sadržaj propisan Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“, br. 61/94.).

- (2) Uvjerenja o osposobljenosti radnika čuvaju se u dosjeu radnika.

2. Upoznavanje radnika s opasnostima na radnom mjestu

Članak 73.

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara ili neposredni rukovoditelj dužan je upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i u njegovoj okolini te s poduzimanjem mjera zaštite kako ne bi nastao požar i eksplozija.

Članak 74.

U slučaju premještaja radnika s jednog na drugo radno mjesto na kojem su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, s neposrednim opasnostima i mjerama zaštite od požara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu dužna ga je upoznati osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara ili neposredni rukovoditelj.

3. Upoznavanje radnika s rukovanjem priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara

Članak 75.

(1) Svaki radnik na svom radnom mjestu mora biti upoznat s korištenjem priručne opreme za gašenje požara te sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara.

(2) Osnovu korištenja opreme dobiva kroz osposobljavanje sukladno Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“, br. 61/94.).

(3) S korištenjem priručne opreme za gašenje požara te sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara na radnom mjestu radnika upoznaje osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara ili neposredni rukovoditelj.

Članak 76.

(1) Periodičnu provjeru radnika na radnom mjestu o korištenju priručne opreme za gašenje požara te sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara vrši osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara ili neposredni rukovoditelj.

(2) U slučaju nepoznavanja korištenja priručne opreme za gašenje požara te sredstava za dojavu i gašenje početnih požara na radnom mjestu, radnika se upućuje na dodatnu ili ponovljenu obuku.

VI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 77.

U Centru je postavljena sljedeća vatrogasna oprema i sredstva za gašenje požara:

- vatrogasni aparati (broj, vrsta i raspored vatrogasnih aparata po prostorijama, tj. građevini daje se u Prilogu broj II koji je sastavni dio ovog Pravilnika)
- hidrantska mreža
- sustav dojave požara
- sigurnosna (panik) rasvjeta.

Članak 78.

(1) Obavljanje kontrole ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara obavljaju:

- osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- neposredni rukovoditelji.

(2) Navedeni radnici provode kontrolu ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara na način i prema uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 79.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u sklopu kontrole ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara obavlja sljedeće poslove:

- kontrolira ispravnost vatrogasnih sredstava i opreme za dojavu i gašenje požara te opreme za spašavanje i evakuaciju
- kontrolira raspored i ispravnost sredstava i opreme za gašenje po pogonima i drugim radnim i pomoćnim prostorijama
- kontrolira način skladištenja i odlaganja materijala i roba na prostorima na kojima su smještene naprave za gašenje (ručni i prijenosni vatrogasni aparati, hidranti i sl.).

Članak 80.

- (1) Neposredni rukovoditelji obavljaju kontrolu ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara nužnih za siguran proces rada.
- (2) Neposredni rukovoditelj, prije preuzimanja smjene, obvezan je vizualno pregledati sve uređaje i opremu za dojavu i gašenje požara.
- (3) Utvrđene nedostatke na navedenoj opremi obavezan je prijaviti osobi zaduženoj za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara koja mora osigurati oticanje u najkraćem roku.

Članak 81.

- (1) Ako osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara ili neposredni rukovoditelj utvrde da postoje ozbiljni nedostaci za siguran tijek rada i procesa rada glede ispravnosti uređaja i opreme za dojavu i gašenje požara, imaju pravo prekinuti rad i proces rada.
- (2) U slučaju prekida procesa rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku dužan je o tome obavijestiti ravnatelja.

1. Vatrogasni aparati

Članak 82.

Održavanje ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled i periodični pregled.

Članak 83.

- (1) Redovni pregled očevodom ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavlja osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.
- (2) Redovni pregledi ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavljaju se najmanje jednom svaka tri mjeseca.
- (3) Redovni pregledi ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provode se sukladno članku 6. Pravilnika o vatrogasnim aparatima („Narodne novine“, br. 101/11. i 74/13.).
- (4) O izvršenim redovnim pregledima ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara vodi upisnik.
- (5) Obrazac upisnika o redovnim pregledima ručnih i prijevoznih aparata daje se u Prilogu broj III koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a vodi se zasebno.

Članak 84.

- (1) Periodični pregled ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavlja pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili stručna služba koja posjeduje ovlaštenje proizvođača ili ovlaštenog zastupnika vatrogasnih aparata za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata.
- (2) Periodični pregled ručnih i prijevoznih aparata obavlja se najmanje jednom u godini dana.
- (3) Sadržaj periodičnog pregleda ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata, ovisno o vrsti aparata, vrši se sukladno članku 10. Pravilnika o vatrogasnim aparatima („Narodne novine“, br. 101/11. i 74/13.).
- (4) Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara odgovorna je da vatrogasni aparati budu pregledani i nakon pregleda označeni odgovarajućim naljepnicama na način kako je to predviđeno citiranim Pravilnikom iz prethodnog stavka.
- (5) O izvršenim periodičnim pregledima ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata serviser vatrogasnih aparata vodi evidenciju sukladno članku 10. Pravilnika o vatrogasnim aparatima.

2. Sustav za gašenje požara vodom (hidrantske mreže)

Članak 85.

- (1) Sustav za gašenje požara je skup funkcionalno povezanih i neprenosivih elemenata koji se koriste za gašenje požara.
- (2) Sustav za gašenje požara ispituje se kao prvo ispitivanje prije tehničkog pregleda novoizgrađenog objekta, odnosno poslije izvršene rekonstrukcije sustava, kao periodično ispitivanje kada se provjerava ispravnost sustava u propisanim vremenskim razmacima.
- (3) Sustav za gašenje požara mora se izgraditi prema odobrenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji za predviđene mjere zaštite od požara, sukladno važećim propisima.
- (4) Prvo i periodično ispitivanje sustava mogu izvršiti pravne osobe koje su za to registrirane i posjeduju ovlaštenje izdano od Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 86.

Projektiranje, izvedba i tehnička kontrola hidrantske mreže provodi se prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“, br. 8/06.).

Članak 87.

Kontrola hidrantske mreže po ovlaštenoj pravnoj osobi obavlja se najmanje jedanput godišnje sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.).

Članak 88.

Za vrijeme ispitivanja ispravnosti hidrantske mreže vodi se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja. Na kraju zapisnika daje se zaključak o ispravnosti hidrantske mreže.

3. Sustav za dojavu požara

Članak 89.

(1) Sustav za dojavu požara je skup funkcionalno povezanih i neprenosivih elemenata koji se koriste za dojavu požara.

(2) Sustav za dojavu požara ispituje se kao prvo ispitivanje prije tehničkog pregleda novoizgrađenog objekta, odnosno poslije izvršene rekonstrukcije sustava, kao periodično ispitivanje kada se provjerava ispravnost sustava u propisanim vremenskim razmacima.

(3) Sustav za dojavu požara mora se izgraditi prema odobrenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji za predviđene mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

(4) Prvo i periodično ispitivanje sustava mogu izvršiti pravne osobe koje su za to registrirane i posjeduju ovlaštenje izdano od Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 90.

Projektiranje, izvedba i tehnička kontrola sustava za dojavu požara provodi se prema Pravilniku o sustavima za dojavu požara („Narodne novine“, br. 56/99.).

Članak 91.

Kontrola sustava za dojavu požara po ovlaštenoj pravnoj osobi obavlja se najmanje jedanput godišnje sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.).

Članak 92.

Za vrijeme ispitivanja ispravnosti sustava za dojavu požara vodi se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja. Na kraju zapisnika daje se zaključak o ispravnosti sustava za dojavu požara.

4. Ispitivanje sigurnosne (panik) rasvjete

Članak 93.

Ispitivanje ispravnosti sigurnosne (panik) rasvjete obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.).

Članak 94.

Za vrijeme ispitivanja ispravnosti sigurnosne (panik) rasvjete vodi se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja. Na kraju zapisnika daje se zaključak o ispravnosti sigurnosne (panik) rasvjete.

VII. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJVANJA

1. Motrenje

Članak 95.

(1) Svi su radnici u sklopu radnih zadataka zaduženi za motrenje pojave požara u svom djelokrugu.

(2) Svaki radnik dužan je odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju i/ili osobi zaduženoj za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost od požara.

(3) Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obilazi prostore Centra u svrhu preventivnih poslova zaštite od požara, kontrole, nadzora i motrenja.

2. Javljanje

Članak 96.

(1) O nastanku požara u prostorima Centra javljanje se ostvaruje telefonom i/ili mobilnim telefonima:

- izravno vatrogasnoj postrojbi na broj 193, službi civilne zaštite na broj 112 i/ili policiji na broj 192
- osobi zaduženoj za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- ravnatelju.

(2) Svi radnici Centra ili druge osobe koje primijete neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar u prostoru ili u neposrednoj blizini građevine Centra dužni su, bez odgode i bez obzira na veličinu požara, odmah izravno ili telefonom obavijestiti osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara i ravnatelja, a oni po potrebi vatrogasnu postrojbu na telefon 193, službu civilne zaštite na telefon broj 112 i/ili policiju na telefon broj 192.

(3) Ukoliko ne mogu obavijestiti osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara i ravnatelja dužni su sami obavijestiti gore navede službe.

Članak 97.

Prilikom dojave požara telefonom moraju se dati minimalno sljedeći podaci:

- što se dogodilo
- gdje se dogodilo
- ima li povrijeđenih
- tko javlja
- broj telefona/mobitela dojavitelja
- što je događajem ugroženo.

3. Uzbunjivanje

Članak 98.

(1) Uzbunjivanje radnika u Centru obavlja se u slučaju iznenadnog događaja (potres, požar, eksplozija i dr.) ili ratnih djelovanja.

(2) U slučaju bilo kojeg iznenadnog događaja uzbunu treba izvršiti prema propisanim znakovima za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj.

(3) Zapovijed za uzbunjivanje u pravilu daje ravnatelj i/ili osobe osposobljene za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem.

(4) U građevinama na vidnim mjestima obvezno je postaviti jedinstveni plakat s prikazom grafičkih znakova za uzbunjivanje, sukladno Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje („Narodne novine“, br. 61/16.).

(5) Uzbunjivanje se vrši telefonom, mobilnim telefonima i govorom, te sirenom.

Članak 99.

(1) Radnici i druge osobe koje su zatećene u prostorijama i prostorima gdje je nastao požar dužni su bez panike napustiti navedene prostore.

(2) Radnik ili osoba koja zadnja napušta prostoriju dužna je zatvoriti sve otvore (prozore i vrata) i na glavnoj sklopkji građevine (požarnog sektora) isključiti električnu energiju.

4. Čuvarska služba

Članak 100.

Građevine i prostore Centra čuvaju, obilaze i nadziru radnici Centra.

VIII. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 101.

(1) Svaki radnik koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah će, sukladno svojim psihofizičkim sposobnostima, pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara vodeći pritom računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

(2) Ukoliko radnik nije uspio otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, odnosno ukoliko radnik to ne može učiniti sam dužan je odmah obavijestiti ostale radnike te obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, najbližu vatrogasnju postrojbu ili policiju.

(3) Prilikom dojave o nastalom požaru treba govoriti polagano i razgovijetno te dati sljedeće podatke:

- što se dogodilo
- gdje se dogodilo (lokacija, blizina većeg mjesta, grada, općine)
- ima li povrijeđenih
- tko javlja (ime i prezime dojavitelja)
- broj telefona/mobitela dojavitelja
- što je događajem ugroženo (osobe, životinje, imovina ...)
- infrastruktura (plinovod, benzinska postaja, industrijsko postrojenje ...)
- parkovi (nacionalni park, park prirode ...)
- sačekati povratna pitanja dežurnog osoblja (ima li još pitanja i potvrdu završetka razgovora).

Članak 102.

Prije napuštanja radnih prostorija i početka gašenja požara svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska
- isključiti električnu struju
- zatvoriti prozore i vrata (spriječiti dotok kisika).

Članak 103.

Nakon završetka akcije gašenja požara osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara zajedno s voditeljem akcije gašenja dužna je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovnog požara
- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana ako je požar ugašen tijekom noći
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 104.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 105.

Odgovornost radnika ne može se isključiti za obveze u primjeni i provedbi zaštite od požara u Centru, a koje su utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 106.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku utvrđenim za njegovo donošenje.

Članak 107.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra.

Članak 108.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara, URBROJ: 19/13., od 29. siječnja 2013. godine.

KLASA: 012-04/22-01/05

URBROJ: 2158-88-01/1-22-03

Osjek, 1. lipnja 2022. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Mato Lukić, dipl. soc. radnik, v.r.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Centra 1. lipnja 2022. godine, a stupio je na snagu 9. lipnja 2022. godine.

RAVNATELJ
Damir Junušić, prof., v.r.

P R I L O Z I

PRILOG I

RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU
U KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

PRILOG II

RASPORED VATROGASNIH APARATA

PRILOG III

PLAN I PROGRAM REDOVITIH PREGLEDA
VATROGASNIH APARATA

PRILOG IV

DRUGI PROVEDBENI PLANOVI ZAŠTITE OD POŽARA
(Plan evakuacije)

Prilog I - RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU U KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Radni i pomoćni prostori Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, razvrstavaju se u IV kategoriju ugroženosti od požara sukladno rješenju broj 511-07-20-UP/I-1279/2-08. BZ od 20. rujna 2008. godine, Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave osječko-baranjske.

Prilog II - RASPORED RUČNIH I PRIJEVOZNIH VATROGASNICH APARATA

Prilog III - PLAN I PROGRAM REDOVITIH PREGLEDA
RUČNIH I PRIJEVOZNIH VATROGASNIH APARATA

<i>Građevina, prostorija i/ili prostor smještaja aparata, tipa aparata i rok pregleda</i>						<i>Činjenica koja se utvrđuje redovnim pregledom</i>				
<i>Prostorija (prostor)</i>	<i>Tip aparata i tvor. broj</i>	<i>Datum redovnog pregleda</i>	<i>Datum periodičnog pregleda</i>	<i>Naziv servisera</i>	<i>Serijski broj evidencijske naljepnice</i>	<i>Označenost, uočljivost i dostupnost aparata</i>	<i>Opće stanje aparata</i>	<i>Kompletnost aparata</i>	<i>Stanje plombe zatvarača, odnosno, ventila</i>	<i>Druge radnje</i>

Voditelj upisnika

Prilog IV - DRUGI PROVEDBENI PLANOVI ZAŠTITE OD POŽARA
(Plan evakuacije)